

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: RONALD COOMANS, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/13265899/00/NL/000

ID Report N° : 092647863450

Contractref.: 1147692/1000

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: ATHO

Noorderlaan, 147

2030 Antwerpen

Datum: 08/02/2019

Uitgevoerd door: HANS VAN OUDENDIJK

Quares Property Management nv

- Mechelen Campus

Schaliënhoevedreef, 20J

2800 Mechelen

België

STOOMTOESTEL - VERSLAG VAN INWENDIG ONDERZOEK EN UITWENDIG ONDERZOEK

Gekeurd toestel

Volgend uitwendig onderzoek uit te voeren vóór: 31/12/2020

Volgend inwendig onderzoek uit te voeren vóór: 8/3/2020

Beschrijving toestel: spiraalketel

Constructeur: Clayton

Constructienummer: B6426

Zegeldruk: 10 bar

De inhoud van onze controle beperkt zich tot de punten opgenomen in de rubrieken: "Basis van het (de) onderzoek(en)" en "Inhoud van het (de) onderzoek(en)".

Voor deze installatie dient u eventueel ook te beschikken over een milieu - en/of exploitatievergunning.

Gelieve u er ook van te verzekeren dat de gekeurde installatie conform het K.B. arbeidsmiddelen dd 12/08/1993 in dienst werd genomen en dat dit attest zich in het dossier van het toestel bevindt.

Onze verschillende diensten en departementen staan ter uwe beschikking om u hierin bij te staan.

Besluit

Het toestel kan zonder gevaar terug in dienst gesteld worden bij zijn zegeldruk, hetzij 10 bar.

Het toestel was voorzien van alle reglementair verplichte beveiligingen.

Het onderzoek van de werking van de beveiligingen gaf voldoening.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 18/02/2019

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): /

Distributie: or. 1
cc. /



Basis van het (de) onderzoek(en)

Checklist : 3509.IO + 3509.UO.
K.B. van 18/10/1991 en M.B. van 28/10/1991.
NBN I 01-002.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

Reiniging en voorbereiding tot het onderzoek.
Afsluiters.
Kalibrering van cilindrische delen op uitwendige en op inwendige druk.
Metselwerk - Omkastingen - Warmte-isolatie.
Afsluitdeksels en deuren.
Uitwendige onbedekte delen.
Mangat - Koppat- en Handgatdeksels.
De zichtbare en/of bereikbare delen van de:
- water- en stoomruimten.
- vrije doorgang van toevoerleidingen naar de veiligheidstoestellen.
- vuurhaard(en) en rookgaskring.
Staat van de veiligheidstoestellen opgesomd in dit verslag.
Werking van de veiligheidstoestellen opgesomd in dit verslag.
Verwarmingsuitrusting.

Gecontroleerde uitrustingen

Spiraal ketel [981024445363]

Volgend uitwendig onderzoek uit te voeren vóór:	31/12/2020
Volgend inwendig onderzoek uit te voeren vóór:	8/3/2020
Beschrijving toestel:	spiraalketel
Constructeur:	Clayton
Constructienummer:	B6426
Bouwjaar:	1999
Zegeldruk:	10 bar
Verwarmingsoppervlakte:	19.1 m ²
Inhoud:	128 l
Onderworpen aan K.B. / M.B.:	ja
K.B. groep:	4

Uitrusting generator [981024445364]

Toezicht:	niet permanent
Manometer - aantal:	1
Aansluiting voor controlemanometer:	aanwezig
Veiligheidspressiostaat - aantal/type:	2
Watervoedingsinrichting:	automatisch
Terugslagklep in watervoedingsleiding - aantal:	2
Afsluiter op stoom- of warmwaterafvoerleiding:	aanwezig
Spuiafsluiter(s):	aanwezig
Oververhittingsbeveiliging, toesteltype:	thermostatisch - aantal: 1 op temperatuur van: 2,5 uitzetting ketelementen - aantal: 1
Automatische oververhittingsbeveiliging:	stopt de brander(s) geeft een visueel signaal

Veiligheidsklep [981024445365]

Beveiligt het volgend toestel:	generator
Opstelling:	op het toestel
Nummer:	18/213A
Veerbelasting:	ja
Datum van afstelling:	05/12/2018



Afstelling door: Vincotte

Veiligheidsklep [981024445366]

Beveiligt het volgend toestel: generator
Opstelling: op het toestel
Nummer: 18/214A
Veerbelasting: ja
Datum van afstelling: 05/12/2018
Afstelling door: Vincotte

Verwarmingsuitrusting [981024445367]

Brander [981024445368]

Brandstof: aardgas
Merk: Clayton
Nummer: B6426
Type: alles of weinig
Maximaal vermogen: 815 kW
Algemene veiligheden:
- manuele afsluiter voor gas- of fueltoevoer in de stookplaats.
- beveiliging op startluchtdebiet, die de ontsteking belet en de brander(s) blokkeert.
- mogelijkheid tot vaststelling van een vlam in volledig gesloten vuurhaard.
- lichtsignaal bij inwerkingtreden van vergrendelbeveiliging.
- automatische regeling van de stookgang.
- vlamdetector: autocontrolerend toestel.
Veiligheden gasvormige brandstof:
- vergrendelingsbeveiliging maximale voedingsdruk.
- vergrendelingsbeveiliging minimale voedingsdruk.
- twee automatische afsluiters in serie.
- vergrendeldetector op dichtheid van de automatische afsluiters.
- vlamdetector blokkeert de brander(s) bij vlamonderbreking tijdens werking, na 1 s.
- vlamdetector blokkeert de brander(s) bij mislukte ontstekingspoging van hoofdvlam, na 1 s.
- vlamdetector blokkeert de brander(s) bij vlamdetectie tijdens regelstop van de brander(s).
- vóórventilatie bij starten gedurende 40 s.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.