

**KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.**Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Certificatie-instelling voor producten en systemen
Aangemelde instantie bij EG (0683)**GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11
2000 ANTWERPEN**TEL 03 238 99 81
FAX 03 216 92 10
MAIL info@konhef.be
BTW BE 0404.305.797
IBAN BE37 3200 7955 5228
BIC BBRUBEBB

Quares Property Management

Schaliënhoevedreef 20 J

2800 Mechelen

VERSLAG VAN DRIEMAANDELIJKS ONDERZOEK (art. 281 ARAB+art 27 KB 13/06/2005).**1. Identificatiegegevens :**

Agent onderzoeker : BT (1225) Onderzoek van : 12/02/2019

Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen

* Dit verslag werd ge-emaild naar : atlantichouse@quares.be

Algemene nota :

Het gebruik van sommige PBM's kan gebonden zijn aan een geldigheidsperiode.

Raadpleeg voor informatie hierover uw fabrikant of leverancier.

2. Beproevingen en controles :

Persoonlijke beschermingsmiddelen : (proc. 4.12)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: identificatiemerkttekens;

2° Aanwezigheid en functionele werking: haken met veiligheidspal; gespen; vasthaakinrichting;

musketonhaken met veiligheidssluiting; sluitingen; kabel en blokkering (valstoppen);

3° Aanwezigheid en algemene staat: been- en schouderbanden; gordel; vanglijjn; haken.

Hangstelling : (proc. 4.14)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: kenmerken;

2° Aanwezigheid en functionele werking: hoofdschakelaar; remmen; loopbegrenzers; dodemansbesturing en buitenbesturing;

noodstop; veiligheidsorganen; snelheidsbegrenzer; kabelreservebegrenzer; slakabelcontact; raambeugelcontact; last- en

lastmomentbegrenzer (jaarlijks)

3° Aanwezigheid en algemene staat: afmetingen en afstanden; elektrisch materiaal; kabels, schijven en trommel;

mechanisme, geraamte en onderdelen (jaarlijks - 1e kwartaal); werkvloer.

4° Deze controle is beperkt tot de delen van het toestel welke zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn.

De volgende controle moet gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen vanaf datum van dit bezoek(art. 281ARAB)

KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

 Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
 Certificatie-instelling voor producten en systemen
 Aangemelde instantie bij EG (0683)

3. Kenmerken en opmerkingen :

Nr : 1	Aard : Beweegbare hangstelling Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatienr : 10919-1 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc 4.14	Besluit : A
Nota's ter info :	* Overlast getest op 21/08/2018 en gaf voldoening. * Voedingskabel : mantel beschadigd en afgetaped op twee plaatsen : voldoende staat.		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 2	Aard : Beweegbare hangstelling Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatienr : 10919-2 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc 4.14	Besluit : B
Nota's ter info :	* Overlast is getest op 21/08/2018 en gaf voldoening.		
Opmerkingen :	* De rails zijn verzakt op een plaats (nabij parkeerplaats) : te herzien. (herhaling)		
Nr : 5838	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L 50 Lengte : 1,5 m Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 5843	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L50 Lengte : 1,5 m Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : H1	Aard : Veiligheidsharnas (Newton Fast Jak) Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Fabricatienr : 13140SL7990 Vervaldatum : 2024	Proc 4.12	Besluit : B
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	* De fabricatienummer is sterkt vervaagd en onleesbaar: te herzien. (herhaling)		

KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Certificatie-instelling voor producten en systemen
Aangemelde instantie bij EG (0683)

Nr : H2	Aard : Veiligheidsharnas (Newton Fast Jak)	Proc 4.12	Besluit : A
	Merk : Petzl		
	Bouwjaar : 2013		
	Fabricatiernr : 13140SL8021		
	Vervaldatum : 2024		
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		

4. Besluiten :**A-besluit :**

Bij het onderzoek van het toestel werd niets abnormaals vastgesteld.
Het toestel mag verder gebruikt worden.

B-besluit :


Het toestel mag verder gebruikt worden.
Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.

C-besluit :

Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking.
Een aanvullende controle is vereist.

N-besluit :

Het toestel is niet of gedeeltelijk gecontroleerd.
Gelieve ons organisme te verwittigen wanneer verdere controle mogelijk is.

ing. Ph. Delwaide
Technisch directeur.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ph. Delwaide', written over a horizontal line.