

Datum 19/08/2019  
Pagina 1/3

<b>KLANT</b>	ECOM SERVICES NV	<b>INSTALLATIE</b>	ATLANTIC HOUSE
<b>ADRES</b>	FOTOGRAFIELAAN, 30	<b>ADRES</b>	NOORDERLAAN 147
<b>CODE-STAD</b>	2610 WILRIJK (ANTWERPEN)	<b>CODE-STAD</b>	2030 ANTWERPEN
<b>CONTACTPERSOON</b>		<b>INSTALLATIE N°</b>	INS009728B
<b>AGENT OP PLAATS</b>		<b>INTERVENTIETYPE</b>	CONTRACT MAINTENANCE
<b>UW REFERENTIE</b>		<b>ONZE REFERENTIE</b>	CE005799
<b>INTERVENTIE BESCHRIJVING</b>			

<b>CENTRAAL</b>	DALEMANS / OCTOPLUS		
<b>PLAATS</b>	107-6161 - PARKING NIV-1 IN BORD	<b>STAAT</b>	OK
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS /	<b>GAS</b>	CO(KOOLSTOFMONOXIDE)
<b>PLAATS</b>	PARKING, RECHTS VAN CENTRALE	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING NAAR ???		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE LAGE SNELHEID		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	100 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE HOGE SNELHEID		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	200 PPM / LICHTPANELEN		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / STILLE DOORMELDING BRANDCENTRALE ZONE 44, ALARM CO DETECTIE		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS /	<b>GAS</b>	CO(KOOLSTOFMONOXIDE)
<b>PLAATS</b>	PARKING PLAFOND, NR 75	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING NAAR ???		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE LAGE SNELHEID		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	100 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE HOGE SNELHEID		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	200 PPM / LICHTPANELEN		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / STILLE DOORMELDING BRANDCENTRALE ZONE 44, ALARM CO DETECTIE		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS /	<b>GAS</b>	CO(KOOLSTOFMONOXIDE)
<b>PLAATS</b>	PARKING PLAFOND, NR 63	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING NAAR ???		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE LAGE SNELHEID		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	100 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE HOGE SNELHEID		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	200 PPM / LICHTPANELEN		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / STILLE DOORMELDING BRANDCENTRALE ZONE 44, ALARM CO DETECTIE		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS /	<b>GAS</b>	CO(KOOLSTOFMONOXIDE)
<b>PLAATS</b>	PARKING PLAFOND, NR 53	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING NAAR ???		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE LAGE SNELHEID		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	100 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE HOGE SNELHEID		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	200 PPM / LICHTPANELEN		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / STILLE DOORMELDING BRANDCENTRALE ZONE 44, ALARM CO DETECTIE		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS /	<b>GAS</b>	CO(KOOLSTOFMONOXIDE)
<b>PLAATS</b>	PARKING PLAFOND, NR 143	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING NAAR ???		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE LAGE SNELHEID		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	100 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE HOGE SNELHEID		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	200 PPM / LICHTPANELEN		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / STILLE DOORMELDING BRANDCENTRALE ZONE 44, ALARM CO DETECTIE		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS /	<b>GAS</b>	CO(KOOLSTOFMONOXIDE)
<b>PLAATS</b>	PARKING PLAFOND, NR 178	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING NAAR ???		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE LAGE SNELHEID		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	100 PPM / OPENEN GARAGE POORTEN + EXTRACTIE HOGE SNELHEID		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	200 PPM / LICHTPANELEN		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	50 PPM / STILLE DOORMELDING BRANDCENTRALE ZONE 44, ALARM CO DETECTIE		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>BATTEIJ</b>	12 V - 2.3 AH
<b>AMPERAGE</b>	BATTERIE / 12 V
<b>GELDIGHEID</b>	21. november 2021
<b>OPMERKING(EN)</b>	

**GELEVERDE STUK(KEN) :**

NR.	OMSCHRIJVING	AANT

SERIE NR.	GAS TYPE	CONCENTRATIE
348209-181122-04	CO	150PPM
348209-181122-04	C3H8	0,85%
348209-181122-04	N2	REST

OPMERKING(EN)
<p>BETREFT :</p> <p>ONDERHOUD GASDETECTIE CENTRALE.</p> <p>NULPUNT ==&gt; OK . TEST MET IJKGAS .</p> <p>AFSTELLEN VAN DE GEVOELIGHEID.</p> <p>TESTEN LICHTPANELEN=OK.</p> <p>DOORMELDING BRAND IN TEST GEZET TIJDENS ONDERHOUD.</p>

**SAMENVATTING VAN DETECTORS OPMERKINGEN :**


OPMERKING(EN)

**SAMENVATTING VAN CENTRALE OPMERKINGEN :**


OPMERKING(EN)

In de controle van de sluiting van de automatische gaskraan is de dichtheidscontrole niet inbegrepen

DATUM	TECHNICUS	AGENT OP PLAATS
19-08-2019	JONAS VAN EESBEECK	



CALLEMEYN



Handtekening