

**KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.**

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Certificatie-instelling voor producten en systemen
Aangemelde instantie bij EG (0683)

**GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11
2000 ANTWERPEN**

TEL 03 238 99 81
FAX 03 216 92 10
MAIL info@konhef.be
BTW BE 0404.305.797
IBAN BE37 3200 7955 5228
BIC BBRUBEBB

Quares Property Management

Schaliënhoevedreef 20 J

2800 Mechelen

VERSLAG VAN DRIEMAANDELIJKS ONDERZOEK (art. 281 ARAB+art 27 KB 13/06/2005).**1. Identificatiegegevens :**

Agent onderzoeker : BT (1225) Onderzoek van : 20/08/2019

Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen

* Dit verslag werd ge-emaild naar : atlantichouse@quares.be

Algemene nota :

Het gebruik van sommige PBM's kan gebonden zijn aan een geldigheidsperiode.

Raadpleeg voor informatie hierover uw fabrikant of leverancier.

2. Beproevingen en controles :

Persoonlijke beschermingsmiddelen : (proc. 4.12)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: identificatiemerkttekens;

2° Aanwezigheid en functionele werking: haken met veiligheidspal; gespen; vasthaakinrichting; musketonhaken met veiligheidssluiting; sluitingen; kabel en blokkering (valstoppen);

3° Aanwezigheid en algemene staat: been- en schouderbanden; gordel; vanglijjn; haken.

Hangstelling : (proc. 4.14)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: kenmerken;

2° Aanwezigheid en functionele werking: hoofdschakelaar; remmen; loopbegrenzers; dodemansbesturing en buitenbesturing; noodstop; veiligheidsorganen; snelheidsbegrenzer; kabelreservebegrenzer; slakabelcontact; raambeugelcontact; last- en lastmomentbegrenzer (jaarlijks)

3° Aanwezigheid en algemene staat: afmetingen en afstanden; elektrisch materiaal; kabels, schijven en trommel; mechanisme, geraamte en onderdelen (jaarlijks - 1e kwartaal); werkvloer.

4° Deze controle is beperkt tot de delen van het toestel welke zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn.

De volgende controle moet gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen vanaf datum van dit bezoek(art. 281ARAB)



KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
 Certificatie-instelling voor producten en systemen
 Aangemelde instantie bij EG (0683)

3. Kenmerken en opmerkingen :

Nr : 1	Aard : Beweegbare hangstelling Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatienr : 10919-1 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc 4.14	Besluit : B
Nota's ter info :	* Overlast getest op 21/08/2018 en gaf voldoening. * Voedingskabel : mantel beschadigd en afgetaped op twee plaatsen : voldoende staat.		
Opmerkingen :	* De omkasting van de installatie is verwrongen door een verkeerde handeling : te herzien.		
Nr : 2	Aard : Beweegbare hangstelling Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatienr : 10919-2 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc 4.14	Besluit : B
Nota's ter info :	* Overlast is getest op 21/08/2018 en gaf voldoening.		
Opmerkingen :	* De rails zijn verzakt op verscheidene plaatsen (nabij parkeerplaats) : te herzien.		
Nr : 5838	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L 50 Lengte : 1,5 m Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 5843	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L50 Lengte : 1,5 m Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : H1	Aard : Veiligheidsharnas (Newton Fast Jak) Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Fabricatienr : 13140SL7990 Vervaldatum : 2024	Proc 4.12	Besluit : B
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	* De fabricatienummer is sterk vervaagd en onleesbaar: te herzien. (herhaling)		

KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Certificatie-instelling voor producten en systemen
Aangemelde instantie bij EG (0683)

Nr : H2

Aard : Veiligheidsharnas (Newton Fast Jak)

Proc 4.12

Besluit : **A**

Merk : Petzl
Bouwjaar : 2013
Fabricatiernr : 13140SL8021
Vervaldatum : 2024

Nota's ter info : nihil

Opmerkingen : nihil

4. Besluiten :

A-besluit :

Bij het onderzoek van het toestel werd niets abnormaals vastgesteld.
Het toestel mag verder gebruikt worden.

B-besluit :

Het toestel mag verder gebruikt worden.
Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.


C-besluit :

Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking.
Een aanvullende controle is vereist.

N-besluit :

Het toestel is niet of gedeeltelijk gecontroleerd.
Gelieve ons organisme te verwittigen wanneer verdere controle mogelijk is.

ing. Ph. Delwaide
Technisch directeur.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ph. Delwaide', enclosed within a hand-drawn triangular shape.