

Datum 19/08/2019  
Pagina 1/3

<b>KLANT</b>	ECOM SERVICES NV	<b>INSTALLATIE</b>	ATLANTIC HOUSE
<b>ADRES</b>	FOTOGRAFIELAAN, 30	<b>ADRES</b>	NOORDERLAAN 147
<b>CODE-STAD</b>	2610 WILRIJK (ANTWERPEN)	<b>CODE-STAD</b>	2030 ANTWERPEN
<b>CONTACTPERSOON</b>		<b>INSTALLATIE N°</b>	INS009728A
<b>AGENT OP PLAATS</b>		<b>INTERVENTIETYPE</b>	CONTRACT MAINTENANCE
<b>UW REFERENTIE</b>	IO1901050REG025	<b>ONZE REFERENTIE</b>	CE005798
<b>INTERVENTIE BESCHRIJVING</b>			

<b>CENTRAAL</b>	DALEMANS / F665CC		
<b>PLAATS</b>	107-6156 - STOOKPLAATS NIV+15	<b>STAAT</b>	VERVANGEN TIJDENS INTERVENTIE
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS / DAX03FC	<b>GAS</b>	CH4(METHAAN)
<b>PLAATS</b>	KETEL 1	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 383		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	20% LIE ST / SIRENE		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	20% LIE / VRIJGAVE KETELS		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	40% LIE / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 382		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	40% LIE + 10S /		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

<b>DETECTOR</b>	DALEMANS / DAX03FC	<b>GAS</b>	CH4(METHAAN)
<b>PLAATS</b>	KETEL 2	<b>STAAT</b>	OK
<b>A1 / ASSERVISSEMENTS</b>	STORING / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 383		
<b>A2 / ASSERVISSEMENTS</b>	20% LIE ST / SIRENE		
<b>A3 / ASSERVISSEMENTS</b>	20% LIE / VRIJGAVE KETELS		
<b>A4 / ASSERVISSEMENTS</b>	40% LIE / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 382		
<b>A5 / ASSERVISSEMENTS</b>	40% LIE + 10S /		
<b>OPMERKING(EN)</b>			

DETECTOR	DALEMANS / DAX03FC	GAS	CH4(METHAAN)
PLAATS	KETEL 3	STAAT	OK
A1 / ASSERVISSEMENTS	STORING / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 383		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE ST / SIRENE		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE / VRIJGAVE KETELS		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 382		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE + 10S /		
OPMERKING(EN)			

DETECTOR	DALEMANS / DAX03FC	GAS	CH4(METHAAN)
PLAATS	KETEL 4	STAAT	OK
A1 / ASSERVISSEMENTS	STORING / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 383		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE ST / SIRENE		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE / VRIJGAVE KETELS		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 382		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE + 10S /		
OPMERKING(EN)			

DETECTOR	DALEMANS / DAX03FC	GAS	CH4(METHAAN)
PLAATS	STOOMKETEL	STAAT	OK
A1 / ASSERVISSEMENTS	STORING / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 383		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE ST / SIRENE		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE / VRIJGAVE KETELS		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE / DOORMELDING BRANDDETECTIE, ZONE 382		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE + 10S /		
OPMERKING(EN)			

BATTEIJ	12 V - 2.3 AH
AMPERAGE	BATTERIE / 12 V
GELDIGHEID	19. augustus 2023
OPMERKING(EN)	

#### GELEVERDE STUK(KEN) :

NR.	OMSCHRIJVING	AANT
BAT002A0001	BATTERIE - 12V-2,2AH	3
BASMER00024	SAMENGEST. MOEDERKAART - CENTRAL F66C(V1) OF F99C	1

SERIE NR.	GAS TYPE	CONCENTRATIE
2665019-190523-23	CH4	2.2%
2665019-190523-23	AS	REST

**OPMERKING(EN)**

BETREFT :

ONDERHOUD GASDETECTIE CENTRALE.

BIJ AANKOMST STORING VAN 230V EN BATTERIJ OP KAART 1. F6 KAART=DEFECT. VERVANGEN VAN DE F6 KAART EN DE 2 BATTERIJEN IN DE CENTRALE. 1BATTERIJ HEEFT DE KLANT GEVRAAGD ALS RESERVE.

BRANDZONE'S GASDETECTIE BUITEN DIENST GEZET DOOR ECOM TIJDENS TEST. AFSTELLEN

SPANNING + NULPUNT . TEST MET IJKGAS.

AFSTELLEN VAN DE GEVOELIGHEID.

WERKING CENTRALE+DETECTOREN=OK.

**SAMENVATTING VAN DETECTORS OPMERKINGEN :**


OPMERKING(EN)

**SAMENVATTING VAN CENTRALE OPMERKINGEN :**


OPMERKING(EN)

In de controle van de sluiting van de automatische gaskraan is de dichtheidscontrole niet inbegrepen

DATUM	TECHNICUS	AGENT OP PLAATS
19-08-2019	JONAS VAN EESBEECK	



CALLEMEYN



Handtekening