

## Preventief onderhoud 612.310

Pagina 1 van 1

**Klant** Quares Property ManagementAdres installatie Noorderlaan 147  
Postcode installatie B-2000  
Plaats AntwerpenUitvoeringsdatum 27 maart 2020  
Status werkorder Gereed

Installatie 10919.1 Atlantic House

Lst keuringsdat. 24 februari 2020  
Lst revisie dat. 1 juli 2010Ref. nummer 612831  
Uw opdrachtnummer ondertekend onderhoudscontract

### Aanleiding werkzaamheden

### Uitgevoerde werkzaamheden | Materialen

Item	Omschrijving	Aantal
Arbeid	Uitgevoerd door Vural Gök van 09:30 tot 12:00	2,50

### Opmerkingen na werkzaamheden

Onderhoud uitgevoerd,  
1x zwaai knop op/nee is vervangen,  
Geleider rollen tbv wielstel zijn ingelopen advies vervangen 12x .  
Opmerkingen vorige onderhoud staan nog open.

### Opmerkingen klant

**Paraaf 1e monteur:****Handtekening klant:**