

Client : Ecom Services / Atlantic House
 Order : PR16798
 Serial number : B6426
 Generator type: SEG-80
 Date: 8/01/2020

10 < pH < 12
 Hardness < 0,1 dH
 Sulphite > 50 mg/l
 Sulphite > 100 mg/l (gen stopped)
 Conductivity < 6000 µS/cm

	Unit	Soft	Hotwell	Meters klant	
pH	Sorensen	8,10	11,55	11,5	
Total hardness	°dH	0,1	0,1		
p-value	mval/l		8,4		
m-value	mval/l		12,8		
Chlorides	mg / l		242		
Sulphite	mg / l		80		
Iron	mg / l		0,10		
Copper	mg / l		0,04		
Conductivity	µS/cm	619	3610	3650	
Colour		Helder	Helder		
Turbidity	FTU		7		
Sludge		-	-		

Generator		B6426		
Pump pressure	bar	8		
Steam pressure	bar	7,3		
Coil temperature	°C	171		
Load	%	Laag-vuur		
Postrun	Minutes	45		
Blow down open	Seconds	10		
Blow down closed	Seconds	Cyclus 60		
Conductivity controller	Type	Not Applicable		

Temperature Hotwell	°C	21 97	Chem.Pump		70/70
Conductivity Alarm	µS/cm		Softner		1
Watermeter	m ³	4243,939	remaining		82
Setpoint P steam	bar	10	capacity		

Work time	start	13.00	stop	
-----------	-------	-------	------	--

Remarks
 Tijdens aankomst was er een techniker van Clayton groot onderhoud aan het doen.
 De ketel opgestart na onderhoud
 Controle van de spuiklepwerking, in orde.
 Controle van de spuiklep op lekkage, in orde geen lekkage.
 Controle van de klant zijn pH en geleidbaarheidsmeter, in orde.

Signature Customer

Signature Watertreatment Engineer
 Kurt Van Acoleyen
 0032 478 34 89 54
 kurt.vanacoleyen@clayton.be