

Preventief onderhoud 645.385

Pagina 1 van 1

Klant Quares Property ManagementAdres installatie Noorderlaan 147
Postcode installatie B-2000
Plaats AntwerpenUitvoeringsdatum 5 maart 2021
Status werkorder Gereed

Installatie 10919.1 Atlantic House

Lst keuringsdat. 24 februari 2020
Lst revisie dat. 1 juli 2010Ref. nummer 646554
Uw opdrachtnummer ondertekend onderhoudscontract

Aanleiding werkzaamheden

Uitgevoerde werkzaamheden | Materialen

Item	Omschrijving	Aantal
Arbeid	Uitgevoerd door Justin Oonincx van 07:45 tot 10:30	2,75
Arbeid	Uitgevoerd door Vural Gök van 07:45 tot 10:30	2,75

Opmerkingen na werkzaamheden

Onderhoud uitgevoerd.
Sticker verboden onbevoegden zijn verouderd en moet worden vervangen
2x sticker - verboden onbevoegden /werklast 240KG /E.G 110KG.
(Installatie is voorzien van FV type veiligheidsrem) foto's doorgemaild naar kantoor.
Zie opmerkingen vorige onderhoud.

Opmerkingen klant

Paraaf 1e monteur:**Handtekening klant:**