

SYSTEEMNUMMER - N° DE SYSTEME
80001075

PO NUMMER KLANT - N° DE COMMANDE DU CLIENT
AA476 / 80001075

UITVOERINGSADRES - ADRESSE D'EXECUTION
ATLANTIC HOUSE
NOORDERLAAN 147
2030 ANTWERPEN

WERKORDER - ORDRE DE TRAVAIL
6449337

WERKUREN - MAIN D'OEUVRE

Pers.nr.	Naam	Datum	Begin	Einde
No.pers.	Nom	Date	Début	Fin
25615	Maarten LAUWEREYS	23.02.2021	08:00:00	12:30:00
19720	Stef BERVOETS	23.02.2021	08:00:00	12:30:00
19720	Stef BERVOETS	23.02.2021	13:00:00	16:30:00

MATERIAAL - MATERIEL

Aantal	Nr.	Beschrijving
Qté.	No.	Description

OPMERKINGEN - REMARQUES

2e man

CO300 OK DS7400 V2

PROMNR: 15330

Onderhoud inbraakcentrale

controle in- uitgangstijden: OK Walk test: OK

Led's Detectoren actief: NEEN Voedingscontrole: OK

Jaartal accu's: Centrale: 2018

Stroomverbruik installatie: OK Autonomie +24H

Sabotage werking: OK

Testen HU: NA Testen sirene(s) +flash: OK Testen Klavier(en): OK

Testen Transmissie: OK Vervangingen: neen

Onregelmatigheden: NEEN Installatie operationeel: JA

Upload configuratie: NEEN Engineer code: OK 6D

Buitensirene na m hoog

Klant geeft toestemming tot testen Transmissie: JA

TECH: BERVOETS STEF MIBZ: 20004422

OPM: Meerdere contacten weer vastgezet. Verschillende zones zijn niet meer in gebruik -> Dit is geweten. (zie vorige werkbonnen)

Adm. zetel - Siège adm.
G4S Security Systems
Koning Boudewijnlaan 30
1800 VILVOORDE
Tel: +32 (0) 2 712 59 11

De hogervermelde werken werden tot mijn
voldoening uitgevoerd.

Les travaux détaillés ci-dessus ont été exécutés
à mon entière satisfaction.

Naam + Functie
Handtekening

Nom + Fonction
Signature