



KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Geaccrediteerd door Belac onder certificaatnr. 064-INSP
Aangemelde instantie bij EU (0683)

GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11
2000 ANTWERPEN

TEL 03 238 99 81
FAX 03 216 92 10
MAIL info@konhef.be
BTW BE 0404.305.797
IBAN BE37 3200 7955 5228
BIC BBRUBEBB

Quares Property Management nv

Schaliënhoevedreef 20 J

2800 Mechelen

VERSLAG VAN DRIEMAANDELIJKS ONDERZOEK (art. 281 ARAB+art 27 KB 13/06/2005).

1. Identificatiegegevens :

Agent onderzoeker : ZM (1225) Onderzoek van : 02/02/2023

Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen

* Dit verslag werd ge-emaild naar :

atlantichouse@quares.be;kenny.rucquoj@quares.be;atlantichouse.reception@regus.com

over

2. Beproevingen en controles :

Persoonlijke beschermingsmiddelen : (proc. 4.12)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: identificatiemerkttekens;

2° Aanwezigheid en functionele werking: haken met veiligheidspal; gespen; vasthaakinrichting;
musketonhaken met veiligheidssluiting; sluitingen; kabel en blokkering (valstoppen);

3° Aanwezigheid en algemene staat: been- en schouderbanden; gordel; vanglijn; haken.

Hangstelling : (proc. 4.14)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen : toegelaten maximum bedrijfslast + aantal personen, naam van constructeur of invoer
fabricatienummer, type, bouwjaar, CE-markering

2° Aanwezigheid en functionele werking : hoofdschakelaar, remmen + remwerking (max. 10 cm), loopbegrenzers, dodemansbesturing e
buitenbesturing, noodstop, veiligheidsorganen, snelheidsbegrenzer + vang, kabelreservebegrenzer, slapkabelcontact gondel, raambeug
+ stootrollen, last en lastmomentbegrenzer (jaarlijks d.m.v. belastingsproeven of simulatie), manuele nooddaalinrichting

3° Aanwezigheid en algemene staat : afmetingen en afstanden, elektrisch materiaal + kabeltrekbeveiliging, hef- en secundaire kabels vo
vanginrichting, schijven en trommel, vijzel en borgmoer of leidingbreukventiel, mechanisme, geraamte en onderdelen (jaarlijks - 1e kwart
werkvloer + helling (max. 14°), gondel met vaste ankerpunten voor PBM per persoon, stormklemmen en blokkeerpallen voor gondel,
blokkeerinrichting gondelwagen.



KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
 Geaccrediteerd door Belac onder certificaatnr. 064-INSP
 Aangemelde instantie bij EG (0683)

3. Kenmerken en opmerkingen :

Nr : 1	Aard : Beweegbare hangstelling Onderhoud : Alimak Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatiernr : 10919-1 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc : 4.14	Besluit : A
Nota's ter info :	* Overlast getest op 02/02/2023 met ± 260 kg en gaf voldoening. * Voedingskabel : mantel beschadigd en afgetaped op twee plaatsen : voldoende staat.		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 2	Aard : Beweegbare hangstelling Onderhoud : Alimak Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatiernr : 10919-2 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc : 4.14	Besluit : A
Nota's ter info :	* Overlast is getest op 02/02/2023 met ± 260 kg en gaf voldoening.		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 5838	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L 50 Lengte : 1,5 m Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc : 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 5843	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L50 Lengte : 1,5 m Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc : 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : Geen nr. (01)	Aard : Veiligheidsharnas Merk : Petzl Bouwjaar : 2019 Fabricatiernr : 19I0209325585 Vervaldatum : 2030	Proc : 4.12	Besluit : A
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		



KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Geaccrediteerd door Belac onder certificaatnr. 064-INSP
Aangemelde instantie bij EG (0683)

Nr : Geen nr. (02)

Aard : Veiligheidsharnas

Proc : 4.12

Besluit : **A**

Merk : Petzl
Bouwjaar : 2019
Fabricatienr : 19I0209325617
Vervaldatum : 2030

Nota's ter info : nihil

Opmerkingen : nihil

4. Besluiten :

A-besluit :

Bij het onderzoek werd niets abnormaals vastgesteld.
Het verder gebruik is toegelaten.

B-besluit :

Het verder gebruik is toegelaten.
Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.

C-besluit :

Het verder gebruik is niet toegelaten ten gevolge van vermelde opmerkingen.
Een controle na het in orde brengen van de opmerkingen is vereist.

N-besluit :

De controle is niet of gedeeltelijk uitgevoerd en bijgevolg is het verder gebruik niet toegelaten.
Gelieve ons organisme te verwittigen wanneer de verdere controle mogelijk is.

ing. Ph. Delwaide
Technisch directeur.