

**KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.**

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen  
Geaccrediteerd door Belac onder certificaatnr. 064-INSP  
Aangemelde instantie bij EU (0683)

**GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11  
2000 ANTWERPEN**

TEL 03 238 99 81  
FAX 03 216 92 10  
MAIL info@konhef.be  
BTW BE 0404.305.797  
IBAN BE37 3200 7955 5228  
BIC BBRUBEBB

Quares Property Management nv

Schaliënhoevedreef 20 J

2800 Mechelen

**VERSLAG VAN DRIEMAANDELIJKS ONDERZOEK (art. 281 ARAB+art 27 KB 13/06/2005).****1. Identificatiegegevens :**

Agent onderzoeker : ZM (1225) Onderzoek van : 07/09/2022

Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen

\* Dit verslag werd ge-emaild naar :

atlantichouse@quares.be;kenny.rucquoj@quares.be;atlantichouse.reception@regus.com

Algemene nota :

Het gebruik van sommige PBM's kan gebonden zijn aan een geldigheidsperiode.

Raadpleeg voor informatie hierover uw fabrikant of leverancier.

Onderhoud : Alimak dhr. K. Schijven

Gewicht (240 kg) is te voorzien voor de jaarlijkse controle van de overlast van de hangstelling

**2. Beproevingen en controles :**

Persoonlijke beschermingsmiddelen : (proc. 4.12)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: identificatiemerktekens;

2° Aanwezigheid en functionele werking: haken met veiligheidspal; gespen; vasthaakinrichting; musketonhaken met veiligheidssluiting; sluitingen; kabel en blokkering (valstoppen);

3° Aanwezigheid en algemene staat: been- en schouderbanden; gordel; vanglijn; haken.

Hangstelling : (proc. 4.14)

1° Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen: kenmerken;

2° Aanwezigheid en functionele werking: hoofdschakelaar; remmen; loopbegrenzers; dodemansbesturing en buitenbesturing; noodstop; veiligheidsorganen; snelheidsbegrenzer; kabelreservebegrenzer; slakabelcontact; raambeugelcontact; last- en lastmomentbegrenzer (jaarlijks)

3° Aanwezigheid en algemene staat: afmetingen en afstanden; elektrisch materiaal; kabels, schijven en trommel; mechanisme, geraamte en onderdelen (jaarlijks - 1e kwartaal); werkvloer.

4° Deze controle is beperkt tot de delen van het toestel welke zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn.





De volgende controle moet gebeuren binnen de 3 maanden te rekenen vanaf datum van dit bezoek(art. 281ARAB)



## KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen  
 Geaccrediteerd door Belac onder certificaatnr. 064-INSP  
 Aangemelde instantie bij EG (0683)

### 3. Kenmerken en opmerkingen :

Nr : 1	Aard : Beweegbare hangstelling Onderhoud : Alimak  Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatiernr : 10919-1 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc : 4.14	Besluit : 
Nota's ter info :	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Overlast getest op 24/02/2020 en gaf voldoening.</li> <li>* De vangtest werd niet uitgevoerd ten gevolge blijvende beschadiging.</li> <li>* Voedingskabel : mantel beschadigd en afgetaped op twee plaatsen : voldoende staat.</li> </ul>		
Opmerkingen :	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De kabelhaspel van de voedingskabel kan niet volledig afrollen. Als gevolg hiervan kan het einde-kabelcontact niet werken : te herzien. (herhaling)</li> <li>* Een gewicht van 240 kg is niet voorzien voor de jaarlijkse controle van de overlast van de hangstelling : te voorzien. Wanneer bij de volgende controle de overbelastingrichting niet kan beproefd worden zal dit aanleiding geven tot een afkeuring. (Deze opmerking geeft aanleiding tot een C-besluit) (herhaling)</li> </ul>		
Nr : 2	Aard : Beweegbare hangstelling Onderhoud : Alimak  Merk : Manntech Bouwjaar : 2010 Fabricatiernr : 10919-2 Last : 2 pers. - 240 kg	Proc : 4.14	Besluit : 
Nota's ter info :	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Overlast is getest op 24/02/2020 en gaf voldoening.</li> <li>* De vangtest werd niet uitgevoerd ten gevolge blijvende beschadiging.</li> </ul>		
Opmerkingen :	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De rechter stormklem van de gondel kan niet meer worden vastgezet : te herzien. (herhaling)</li> <li>* Een gewicht van 240 kg is niet voorzien voor de jaarlijkse controle van de overlast van de hangstelling : te voorzien. Wanneer bij de volgende controle de overbelastingrichting niet kan beproefd worden zal dit aanleiding geven tot een afkeuring. (Deze opmerking geeft aanleiding tot een C-besluit) (herhaling)</li> </ul>		
Nr : 5838	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L 50 Lengte : 1,5 m  Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc : 4.12	Besluit : 
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		
Nr : 5843	Aard : Verbindingslijn (Jane MGO) Type L50 Lengte : 1,5 m  Merk : Petzl Bouwjaar : 2013 Vervaldatum : 2024	Proc : 4.12	Besluit : 
Nota's ter info :	nihil		
Opmerkingen :	nihil		



## KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen  
Geaccrediteerd door Belac onder certificaatnr. 064-INSP  
Aangemelde instantie bij EG (0683)

---

Nr : Geen nr. (01)      Aard : Veiligheidsharnas      Proc : 4.12      Besluit : **A**

Merk : Petzl  
Bouwjaar : 2019  
Fabricatienr : 19I0209325585  
Vervaldatum : 2030

Nota's ter info : nihil  
Opmerkingen : nihil

---

Nr : Geen nr. (02)      Aard : Veiligheidsharnas      Proc : 4.12      Besluit : **A**

Merk : Petzl  
Bouwjaar : 2019  
Fabricatienr : 19I0209325617  
Vervaldatum : 2030

Nota's ter info : nihil  
Opmerkingen : nihil

### **4. Besluiten :**

A-besluit :  
Bij het onderzoek werd niets abnormaals vastgesteld.  
Het verder gebruik is toegelaten.

B-besluit :  
Het verder gebruik is toegelaten.  
Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.

C-besluit :  
Het verder gebruik is niet toegelaten ten gevolge van vermelde opmerkingen.  
Een controle na het in orde brengen van de opmerkingen is vereist.

N-besluit :  
De controle is niet of gedeeltelijk uitgevoerd en bijgevolg is het verder gebruik niet toegelaten.  
Gelieve ons organisme te verwittigen wanneer de verdere controle mogelijk is.

ing. Ph. Delwaide  
Technisch directeur.